



पत्रांक: 6511 / वि०न०वि०ख०-द्वि० / मु०नगर / टी०सी०

दिनांक :- 10/11/2025

विषय :- ई०वी० चार्जिंग विद्युत संयोजन हेतु अनुमानित व्यय पत्र, नियम तथा शर्तें।

कृष्णा एनर्जी सिस्टम प्रा०लि०
के०ऑफ श्री शालीवान अग्रवाल
निवासी-फ्लेट नं० 401 रॉस अपार्टमेंट
सेक्टर 28 गुरुग्राम,
साईट-बरला, हरिद्वार रोड,
मुजफ्फरनगर।

15 प्रतिशत सुपरविजन

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-6509 दिनांक- 10.11.2025 के द्वारा आपके नये ई०वी० चार्जिंग संयोजन भार 140 के०वी०ए० प्रायोजन चार्जिंग स्टेशन (एल०एम०वी०-11) की स्वीकृति का सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में आपको विद्युत संयोजन स्वीकृति हेतु निम्न औपचारिकताएं पूरी करनी है।

(अ) धन जो जमा करना है:-

1. मीटर चार्ज	रु० 8483.00
2. प्रांकलन व्यय	रु० 158430.00
3. जमानत धनराशि	रु० 50400.00
योग	रु० 217313.00
4. जी०एस०टी० 18 प्रतिशत	रु० 28517.00
कुल योग	रु० 245830.00

(ब) औपचारिकताएं जो पूरी करनी है:-

- उपरोक्त धनराशि इस कार्यालय में जमा करने के उपरान्त 100/- रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध/वचन पत्र भरना।
- मीटर निरीक्षण शुल्क के निर्धारित रुपये राज्य कोष में निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन के लिए निम्न हैड में जमा करने का चालान प्रस्तुत करना। 0.43 विद्युत पर कर एवं शुल्क।
- भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क एवं संयोजन निर्गत से पूर्व विद्युत सुरक्षा की अनापत्ति प्रमाण पत्र खण्ड कार्यालय में जमा करना आवश्यक है।
- अपने संस्थान पर लगाये गये विद्युत भार का अधिकृत विद्युत ठेकेदार द्वारा गया बी० एण्ड एल० फार्म प्रस्तुत करना।

(स) नियम व शर्तें:-

- उपभोक्ता को भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 तथा भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करना होगा।
- विद्युत उपयोग तथा मासिक व वार्षिक गारन्टी की दरें समय-समय पर उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा लागू होंगी, उपभोक्ता द्वारा देय होगी।
- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा लागू कंडीशन ऑफ सप्लाय का अनुपालन उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप दिनांक 30.11.2025 तक उपरोक्त आवश्यक औपचारिकताएं इस कार्यालय में जमा करा दें, अन्यथा तत्पश्चात स्वीकृति रद्द करने की कार्यवाही की जा सकती है।

(आशुतोष सिंह)
अधिशायी अभियन्ता

(केवल आंतरिक उपयोग के लिए)

तकनीकी सम्भाव्यता आख्या

एन.ए.ए. अनर्जी सिस्टम प्रा. लि. केयर ऑफ़ श्रीशाली नगर
अग्रवाल निवासी फ्लैट नं० 401 राँस अण्डिमेंट सेक्टर 28 गुस्सा

1. इकाई का नाम :
2. इकाई का पता :
- क- मुख्यतः :
- ख- कार्यस्थल :
3. आवेदित विद्युत भार (अतिरिक्त/नया केवीए में) : 14.0 KV A ✓
4. वर्तमान विद्युत भार, यदि कोई हो (केवीए में) : X
5. अ- उत्पादन (प्रोड्यूसर का नाम) : अनर्जी सिस्टम
- ब- पिछा-अदिरल या दिरल : विरल
6. वोल्टेज जिस पर आपूर्ति प्रस्तावित है। : 33/11 के.वी. 3 फेज-4 वरल
7. विद्युत आपूर्ति हेतु प्रस्तावित उपसंस्थान का विवरण : 10 MV A
- अ- एम0वी0ए0 में क्षमता, उच्चतम वोल्टेज तथा नाम : 10 MV A
- ब- प्रभावित ट्रांसफार्मर का विवरण : 10 MV A
- एम0वी0ए0 में क्षमता तथा वोल्टेज रेश्यो, कुल नार (एच0वी0 पर) :
- उच्चतम भार (एच0वी0 पर) :
8. मद संख्या-7 में इंगित उपसंस्थान को आपूर्ति करने वाले 220 केवी अथवा 132 केवी उपसंस्थान का विवरण : फुकाजी 132 के.वी. 3 फेज-4
- अ- एम0वी0ए0 में क्षमता उच्चतम वोल्टेज तथा नाम : 63 MV A
- ब- 220/132 केवी ट्रांसफार्मर की क्षमता (केवीए में) तथा उच्चतम भार (केवीए में) : 63 MV A
- स- 132/33 केवी ट्रांसफार्मर की क्षमता (एमवीए में) तथा उच्चतम भार (एमवीए में) :

नोट- यह सूचना मुख्य अभियन्ता (पारिषण) द्वारा भार सम्बन्धी निर्गत सूची के अनुसार दी जायेगी।

9. पोषक का विवरण जिससे विद्युत संयोजन दिया जाना प्रस्तावित है :-
- अ- वोल्टेज स्तर तथा नाम : /
- ब- श्रेणी (नगरीय/ग्रामीण/औद्योगिक अथवा स्वतंत्र) :
- स- क्या परिषद के यागिज्यिक नियमों या तकनीकी दृष्टि से उक्त पोषक द्वारा आवेदित भार दिया जा सकता है :
10. क्या उक्त भार देने हेतु उपसंस्थान का निर्माण अथवा क्र0सं0-7/8 में इंगित उपसंस्थान में स्थापित परिवर्तक की क्षमता बढ़ाया जाना आवश्यक है। : /
- अ- यदि हाँ तो कार्य का विवरण दीजिए :
- ब- क्या उक्त कार्य चालू वित्तीय वर्ष की कार्य सूची में सम्मिलित है ? यदि हाँ तो निर्माण कार्य पूरा होने का लक्ष्य बताए : /
- स- प्रस्तावित उपकेन्द्र से पूर्व में स्वीकृत ऐसे भार जो अभी तक निर्गत नहीं किये गये हैं। : /

- प्रश्नगत इकाई/इकाई के समूह की किसी इकाई पर : _____
- परिषद/निगम के बकाया का विवरण _____
- इकाई अथवा इकाई के समूह की किसी इकाई और : _____
- परिषद के मध्य लम्बित पाद का विवरण _____
13. इकाई अथवा इकाई के समूह की किसी इकाई और : _____
- परिषद के मध्य लम्बित पाद का विवरण _____

नोट :

1. कृपया नोट करें कि प्रत्येक तकनीकी सम्भाव्यता आख्या के साथ प्रस्तावित विद्युत आपूर्ति व्यवस्था दर्शाते हुए सिंगल लाइन डायग्राम संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. ट्रांसफार्मर पर अधिक विद्युत भार के आँकड़े केवल सामान्य परिस्थितियों में (आपात कालीन परिस्थितियों में डाला गया विद्युत भार अथवा अन्य ट्रांसफार्मरों के खराब होने के कारण अस्थायी तौर पर पड़े विद्युत भार के अपवादों को छोड़कर) लिये गये अधिकतम भार के आँकड़े होने चाहिए।
3. आवेदित भार अवमुक्त किये जाने हेतु फीडर की क्षमता, उस पर अधिकतम भार तथा फीडर के सी0टी0 रेश्यों आदि अन्य तकनीकी बिन्दुओं का आंकलन करने के उपरान्त ही यदि विद्युत भार दिया जाना सम्भव है, तभी क्र0सं0-9 के अन्तर्गत संस्तुति करें।
4. तकनीकी सम्भाव्यता आख्या में दी गयी संस्तुति के अनुरूप विद्युत भार अवमुक्त करने का उत्तरदायित्व परिषद/निगम द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारी का होगा।
5. उक्त तकनीकी सम्भाव्यता आख्या की वैधता जारी होने की तिथि के केवल 6 माह तक रहेगी।


तकनीकी आख्या का सारांश

अ- आवेदित विद्युत भार अवमुक्त करना तकनीकी दृष्टि से सम्भव है। $\frac{3}{E1}$

ब- आवेदित विद्युत भार अवमुक्त करना निम्न कारणवश सम्भव नहीं है।

- 1.
- 2.
- 3.

स- लाइन डायग्राम संलग्न है।



अवर अभियन्ता

उपखण्ड अधिकारी

अधिशासी अभियन्ता

ESTIMATE

कार्य का नाम :- निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदन संख्या - 1010123870 मैसर्स कृष्णा एनर्जी सिस्टम प्रा.लि. केयरऑफ श्री शालिवान अग्रवाल साईट बरला हरिद्वार रोड मुजफ्फरनगर 140 के.वी.ए. ई.वी. घाज़िंग संयोजन स्वीकृत करने हेतु प्रांकलन

Sr. No	particulars	Unit	Qty.	Rate	Amount
1	A-Service Line Installation				
2	ACSR WEASEL Conductor				
3	ST Pole 11 mtr long SP-55	Meter	60	23.98	1438.80
4	Earthing Complete for pole	NO	2	15049	30098.00
5	Chemical Earthing for Transformer	NO	2	838	1676.00
6	11KV Poly pin insulator with Nut-Bolt	NO	5	10000	50000.00
7	11 KV Poly Disc Insulator	NO	9	268	2412.00
8	11 KV Poly Disc Fitting	NO	3	315	945.00
9	11KV Drum Type Fuse Set	NO	3	97	291.00
10	MS Top Channel 100X50X2240 mm	NO	1	1127	1127.00
11	MS Dropper Channel 100X50X2200 mm	NO	1	826	826.00
12	MS Angle 75x75x6mm for TF	NO	2	738	1476.00
13	Clamp with nut & Bolt	NO	2	1778	3556.00
14	Concreting of Support	NO	16	304	4864.00
15	Number Plate	NO	2	856	1712.00
16	Danger Board with Clamp	NO	1	391	391.00
17	Stone Pad	NO	2	461	922.00
18	250 kva 11/0.43kv T/f New	NO	2	140	280.00
19	LT ACB 800 AMP (As Market Price)	NO	1	350000	350000.00
20	PLINTH OF T/F (SIZE 2X2X1.5 MTR)	NO	1	125000	125000.00
21	Fencing of 250 kva Transformer	NO	1	30000	30000.00
22	11 KV TPMO	NO	1	35000	35000.00
23	LT XPLE Cable Size AL 3.8X240 sq.mm	NO	1	18292	18292.00
24	Meter Panel Box (As Market Price)	Meter	40	898.66	35946.40
25	Sub total-1	NO	1	45000	45000.00
26	@ 30% Labour & Overhead Charges on Sub total-1				112125.20
27	Sub Total-2				336375.96
28	25% Supervision Charges				1457629.16
29	TOTAL Line Charges				364407.29
30	DOUBLE POLE METERING (CH. TO PVVNL)				1822036.45
31	3 PH-4W Static LT TVM Meter	NO	1	8483	8483.00
32	Cartage and Overhead Charges	NO	1	31512	2544.90
33	TOTAL				11028
34	GST On Supervision @ 18%				65593.31
35	Labor Cess @ 1%				18220.36
36	Total Chargeable To Consumer				448220.97

Amount paid by Consumer (A+B+C)
REPORT (Substation + GST on Sup. + Labor Cess)

यह प्रस्तावित प्रांकलन रु० 1822036.45 का बना है यह प्रांकलन निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदन संख्या -1010123870 मैसर्स कृष्णा एनर्जी सिस्टम प्रा.लि. केयरऑफ श्री शालिवान अग्रवाल साईट बरला हरिद्वार रोड मुजफ्फरनगर 140 के.वी.ए. ई.वी. घाज़िंग संयोजन देने हेतु बनाया गया है उक्त कार्य उपभोक्ता द्वारा प्रांकलन धनराशि जमा करने उपरांत उपखण्ड अधिकारी की देखरेख में संपन्न होगा

LINE CHART

$$= (147769 + 26598 + 12580) = 186947$$

कपिल मुनि
उपखण्ड अधिकारी
पुरकाजी

Estimate of.....
Estimate Section No.....
Chargeable Head.....
Commercial Head.....
Sanctioned For Rs.....
Ch. to Consumer Rs.....
Ch. Board Rs.....
DA(W)
EE

जावेद अख्तर
अवर अभियंता

33/11 KV उपकेंद्र बरला