

पत्रांक

/वि०न०वि०उपख०-द्वितीय/त्रयोदश

दिनांक

तकनीकी साध्यता आख्या


आवेदन का विवरण:-

1. झटपट/निवेश मित्र आवेदन संख्या:- 10101212116 आवेदन का दिनांक:- 19.07.25
2. आवेदन का नाम व पता:- UP STATE ROAD TRAM COR. ROADWAY BUS STAND MORNA SEC-32 NOIDA
3. विद्युत भार:- 450 KVA आपूर्ति का उद्देश्य:- LMV-II

तकनीकी साध्यता आख्या:-

1. 33/11 के०वी० उपकेन्द्र का नाम:- SEC-32 उपकेन्द्र का कोड:-
2. 33/11 के०वी० उपकेन्द्र की क्षमता:- 10x2 MVA
3. पोषक संख्या:- पोषक कोड:-
4. बुक संख्या:-
5. यदि संयोजन विद्यमान परिवर्तक की एल०टी० लाइन से निर्गत किया जाना हो-
 - I- परिवर्तक का स्थान व क्षमता:-
 - II- परिवर्तक पर अधिकतम भार:-
 - III- एल०टी० पोल नं०:- डी०टी० कोड नं०:- एल०टी० पोल से दूरी:- मी०
6. यदि संयोजन विद्यमान परिवर्तक की एच०टी० लाइन से निर्गत किया जाना हो-
 - I- 33/11 के०वी० 10 एम०वी०ए० परिवर्तक सं०-01 का अधिकतम भार 260
 - II- 33/11 के०वी० 10 एम०वी०ए० परिवर्तक सं०-02 का अधिकतम भार 290
 - III- 33/11 के०वी० 10 एम०वी०ए० परिवर्तक सं०-03 का अधिकतम भार
7. उक्त भार परिवर्तक नं०:- 01 से पोषित 11 के०वी० पोषक नं० 03 से निर्गत किया जायेगा जिसपर अधिकतम भार 120 एम्पीयर है।
8. पूर्व में उक्त परिसर पर स्वीकृत संयोजन का विवरण एवं वर्तमान स्थिति (यदि आवेदित परिसर बहुमंजिला इमारत है तो पूर्व में जारी किए गए संयोजनों एवं परिसर पर स्वीकृत कुल भार का विवरण):- No
9. उक्त परिसर पर विभाग के बकाये की स्थिति:- No
10. क्या उक्त आवेदन पर संयोजन निर्गत किया जा सकता है:- No
11. क्या उक्त आवेदन पर संयोजन निर्गत करने हेतु प्राक्कलन की आवश्यकता है:- No
12. अन्य टिप्पणी:-
13. अवर अभियन्ता द्वारा आवेदित परिसर पर निरीक्षण का दिनांक:-


JE- SUSHIL KUMAR
33/11KV SUB STATION
SEC-62 GB, 32 NOIDA


SDO- AYUSH PARASHAR
33/11KV SUBSTATION
SEC-60 NOIDA