

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यपूरक प्रमाण-पत्र
(राज्य सरकार से अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त ठेकेदार द्वारा भरा जायेगा)

उपभोक्ता/स्वामी का नाम

पिता/पति का नाम

पता

परिसर की अवस्थिति

वोल्टता और प्रदाय की प्रणाली-

(1) वोल्टता

(2) कलाओं (फेजों) की संख्या

(3) ए० सी०/डी० सी०

वायरिंग का प्रयाजन-

वायरिंग का प्रकार (बैटन, कन्ड्यूट इत्यादि)-

संस्थापना की विधिशिष्टियां :-

M/S-DSM Developers Pvt. Ltd.

Plot No. A-121, Sec-136, Noida.

COMMERCIAL

440 Volt

3 Phase

A.C.

P.V.C. Batten, Conduit & Wiring etc.

220/230 वोल्ट्स						400/440 वोल्ट्स		उच्च/अति उच्च वोल्टता संस्थापन	
फेज 1		फेज 2		फेज 3				संख्या	कुल क्षमता
संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल क्षमता		

1-

(1) बलियों के प्वाइंट

(2) पंखों के प्वाइंट

(3) प्लग प्वाइंट

(4) मोटर्स/जनरेटर्स

(पूर्ण व्यौरा दिया जाये)

As per enclosed list of Load 350 KVA

योग- 350 KVA

II-अन्य उपस्कर (पूरा व्यौरा दिया जाय)

(1)

(2)

कुल संयोजित भार किलोवाट में-

अधिकतम करंट भाग, एम्पियर में-

(कुल संयोजित भार के आधार पर)

का रिसाब (विद्युत्तरोधी प्रतिरोधी कम से कम एक मैगाओम होगा अथवा उतना होगा जितना भारतीय मानक संस्थान द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय)
टेस्टेदार द्वारा विद्युत्तरोधी प्रतिरोधी के परीक्षण का परिणाम-
फेज एवं अर्थ के बीच-

फेज-1 व अर्थ	फेज-2 व अर्थ	फेज-3 व अर्थ
फेज-1 व अर्थ	फेज-2 व अर्थ	फेज-3 व अर्थ

(II) न्युट्रल एवं अर्थ के बीच-

(II) तारों के मध्य-

नियम-29 :-

- (1) बतायें कि वायरिंग का कार्य, प्रयुक्त सामग्री तथा उपकरण भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के अनुसार है।
- (2) बतायें कि प्रत्येक सर्किट अलग-अलग स्विचों द्वारा नियंत्रित है।
- (3) बतायें कि समस्त स्विच विद्युत्तन्त्र (जीवन्त) चालकों पर लगाये गये हैं।

नियम-32 :-

बतायें कि दो तार प्रणाली का अर्थवायर तथा बहुतार प्रणाली के भूतन्त्रित न्युट्रल वायर पर स्थायी प्रकृति का सूचक लगाया गया है।
जिससे कि ऐसे चालक को विद्युत्तन्त्र (जीवन्त) चालक से सुनिश्चित किया जा सके।
(सत्यापन प्रमाण-पत्र)

आनन्द इलेक्ट्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड लाइसेंस प्राप्त विद्युत् ठेकेदार, लाइसेंस संख्या जी0 बी0 एन0 295 निम्न का सत्यापन करते हुए पोशणा करते हैं-

- (अ) कि पूर्वोक्त विद्युत् संस्थापन कार्य मेरे द्वारा किया गया है।
- (ब) पूर्वोक्त अंकित संस्थापन का विद्युत्तरोधी प्रतिरोधी का परीक्षण मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा किया गया है एवं उसका परीक्षण परिणाम मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा अंकित किये गये हैं।
- (स) संस्थापन कार्य भारतीय विद्युत् नियम, 1956 एवं भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के प्राविधानों के अनुरूप किया गया है।
- (द) उपरोक्त कार्य मेरे/द्वारे निम्नांकित स्टाफ द्वारा किया गया है-
वायरमैन का नाम Himanshu

पर्यवेक्षक का नाम Himanshu Yadau प्रमाण-पत्र सं0 SC242562001639 वेधता की तिथि 09/03/2020
हस्ताक्षर Himanshu

अप्रेन्टिस का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक 14/07/2025

Millesh Kumar

हस्ताक्षर

वेधता की तिथि 17/06/2029

विद्युत् ठेकेदार की फर्म का नाम

आनन्द इलेक्ट्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड

लाइसेंस संख्या जी0 बी0 एन0 295

लाइसेंस क्षेत्रीय ए/कलास

वेधता का दिनांक 31/03/2026

ठेकेदार का हस्ताक्षर

घोषणा (उपभोक्ता)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य विद्युत् परिषद् लाइसेंसी द्वारा विद्युत् ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तों एवं भारतीय विद्युत् नियम 1956 के प्राविधानों का अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार किया गया है। मुख्य षण्ज की अधिकतम क्षमता एम्पीयर से अधिक नहीं है तथा संस्थापन में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी अथवा ओवर लोडिंग राज्य विद्युत् परिषद् लाइसेंसी द्वारा अनुज्ञा प्राप्त होने पर ही की जायेगी।
उपभोक्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक :

परीक्षण रिपोर्ट
(सप्लायर के प्रतिनिधि द्वारा भेजी जायेगी)

विद्युत्तरोधी प्रतिरोधी का परिणाम :-

(1) फेज एवं अर्थ के बीच :-

फेज-1 व अर्थ

फेज-2 व अर्थ

फेज-3 व अर्थ

(2) तार के बीच

फेज-1 व अर्थ

फेज-2 व अर्थ

फेज-3 व अर्थ

विद्युत् संस्थापन में पायी गयी कमियाँ (यदि कोई हों) एवं कमियों को दूर कराने हेतु कृत कार्यवाही :

1-

2-

3-

4-

दिनांक

निरीक्षणकर्ता

प्रदायकर्ता (सप्लायर) के

का नाम एवं हस्ताक्षर
पदनाम

DSM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

SITE ADDRESS: PLOT NO. - A- 121, SECTOR- 136, NOIDA GAUTAM BUDDHA NAGAR U.P. 201301

Date: 14.07.2025

Ref.....

LIST OF MACHINERY

SL NO	NAME OF MACHINE	NO OF MOTERS	H.P. OF MOTERS	TOTAL H.P.
1	COMPUTER	200 NOS	0.33 H.P.	66.00 H.P.
2	SERVER	1 NOS	25 H.P.	25.00 H.P.
3	AIR CONDITIONER 75 TON	1 NOS	100 H.P.	100.00 H.P.
4	AIR CONDITIONER 50 TON	2 NOS	75 H.P.	150.00 H.P.
5	FIRE PUMP	1 NOS	25 H.P.	25.00 H.P.
6	CHILLAR PLANT	1 NOS	20 H.P.	20.00 H.P.
7	CHILLAR PUMP	1 NOS	5 H.P.	5.00 H.P.
8	LIFT	1 NOS	5 H.P.	5.00 H.P.
9	LIGHT & FAN LOAD			26.25 H.P.
	TOTAL LOAD			422.25 H.P.

422.25 H.P. OR SAYS TO = 350 KVA

DSM DEVELOPERS PVT. LTD.

Mayank
DIRECTOR

SIGNATURE OF OWNER

SIGNATURE OF CONTRACTOR