

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्य पूरक प्रमाण-पत्र

"विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार"

(राज्य सरकार द्वारा से अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त ठेकेदार द्वारा भरा जायेगा)

उपभोक्ता का नाम : P.H. Industries
 पिता/पति का नाम : Care of Kuldeep Singh
 पता : ग्रा. 6 - टोंडा झामजल
 परिसर की अवस्थिति : साईर - टोंडा झामजल, नईल्ला-छीतहपुर
 वोल्टता और प्रदाय की प्रणाली : 400/440 volts
 (1) वोल्टता : Three Phase
 (2) कलाओं (फेजों की संख्या) : AC
 (3) ए० सी०/डी० सी० : AC
 वायरिंग का प्रयोजन-
 वायरिंग का प्रकार (बैटन, कन्ड्यूट इत्यादि) :
 संस्थापन की विशिष्टियां- : बैटन, कन्ड्यूट

220/230 वोल्ट्स						400/440 वोल्ट्स		उच्च/अति उच्च वोल्टता संस्थापन	
फेज 1		फेज 2		फेज 3					
संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल क्षमता	संख्या	कुल क्षमता

I- (1) टियूब के प्वाइंट : 10420 = 200W
 (2) बत्तियों के प्वाइंट : 10440 = 400W
 (3) पंखों के प्वाइंट :
 (4) प्लग प्वाइंट : 100010 = 1000W
 (5) मोटर्स/जनरेटर्स : 15 HP = 29.8W
 (पूर्ण ब्यौरा दिया जाये)

योग

= 35 KVA

II- (अन्य उपकरण पूरा ब्यौरा दिया जाये)

(1)
(2)

Applied Load = 35 KVA

Industrial

LMR-6

कुल समायोजित भार किलोवाट में अधिकतम करेट मांग, एम्पियर में कुल संयोजित भार के आधार पर

