

क्रमांक संख्या: - AEW/2025-26/303



ANNEXURE-1

विद्युत् सुरक्षा निदेशालय

कार्यपूरक प्रमाण-पत्र

[राज्य सरकार से अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त ठेकेदारों द्वारा भरा जाएगा-]

उपभोक्ता/स्वामी का नाम

: Feather Aghal School

पिता /पति का नाम

:

पता

: Plot No. 2 & 3, Sector-62, Noida

परिसर की अवस्थिति

:

वोल्टता और प्रदाय प्रणाली

1. वोल्टता

: 11/0.433

2. कलाओं (फेजों) की संख्या

: Three Phase

3. ऐ० सी० / डी० सी०

: AG

वायरिंग का प्रायोजन

: Institutional

वायरिंग का प्रकार (बैटन, कंड्यूट इत्यादि)

: Cable

संस्थापना की विशिष्टियाँ: -

२२०/२३० वोल्ट्स						४००/४४० वोल्ट्स		उच्च/अति उच्च वोल्टता संस्थापन	
फेज १		फेज २		फेज ३					
संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल क्षमता	संख्या	कुल क्षमता

I-

- (1) बत्तियों के पॉइंट
- (2) पंखों के पॉइंट
- (3) प्लग पॉइंट
- (4) मोटरें / जनरेटर्स
(पूर्ण ब्यौरा दिया जायें)

योग

Existing Load :- 250 KVA
Additional Load :- 380 KVA
Total Load :- 630 KVA



II- अन्य उपस्कर (पूरा ब्यौरा दिया जाय)

(1)

(2)

कुल संयोजित भार किलोवाट में-

अधिकतम करंट मांग, एम्पियर में - 1600 A & 630 KVA

(कुल संयोजित भार के आधार पर)

विद्युत का रिसाव (विद्युतरोधी प्रतिरोधी कम से कम एक मेगावाट होगा अथवा उतना होगा जितना भारतीय मानक संस्थान द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय) ।

ठेकेदार द्वारा विद्युतरोधी प्रतिरोधी के परिक्षण का परिणाम-

	फेज-१ व अर्थ	फेज-२ व अर्थ	फेज-३ व अर्थ
	∞	∞	∞
I. फेज व अर्थ के बीच -	0	0	0
II. न्यूट्रल व अर्थ के बीच -			

	फेज-१ व अर्थ	फेज-२ व अर्थ	फेज-३ व अर्थ
	∞	∞	∞
III. तारों के मध्य -			

नियम-२९: -

1. बतायें कि वायरिंग का कार्य, प्रयुक्त सामग्री तथा उपकरण भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के अनुसार हैं।
2. बतायें की प्रत्येक सर्किट अलग-अलग स्विचों द्वारा नियंत्रित हैं।
3. बतायें कि समस्त स्विच विद्युन्मय (जीवन्त) चालकों पर लगायें गए हैं।

हाँ
हाँ
हाँ

नियम-३२: -

बतायें कि दो तार प्रणाली का अर्थवायर तथा बहुतार प्रणाली के भूसम्पर्कित न्यूट्रल वायर पर स्थायी प्रकृति का सूचक लगाया गया है जिससे की ऐसे चालक को विद्युत्तमय (जीवन्त) चालक से सुभिन्न किया जा सके।

(सत्यापन प्रमाण-पत्र)

मैं/हम अंकित इलेक्ट्रिकल वर्क्स लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार, लाइसेंस संख्या **GBN-196** निम्न का सत्यापन करते हैं -



(अ) कि पूर्वोक्त विद्युत संस्थापन कार्य मेरे द्वारा किया गया है।

(ब) पूर्वोक्त अंकित संस्थापन का विद्युतरोधी प्रतिरोधी का परिक्षण मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा किया गया है एवं उसके परीक्षण परिणाम मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा अंकित किये गए हैं।

(स) संस्थापन कार्य भारतीय विद्युत् नियम, १९५६ एवं भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के प्राविधानों के अनुरूप किया गया है।

(द) उपरोक्त कार्य मेरे/हमारे निम्नांकित स्टाफ द्वारा किया गया है -

वायरमैन का नाम - मो० इंदरीश

परमिट संख्या - **35664**

वैधता की तिथि - **28/01/2027**

हस्ताक्षर

मो० इंदरीश

पर्यवेक्षक का नाम - श्री अखिलेश कुमार

प्रमाण पत्र संख्या - **SC232414001381**

वैधता की तिथि - **02/01/2029**

हस्ताक्षर

Akhillesh

अप्रेन्टिस का नाम एवं हस्ताक्षर: - X

दिनांक: - 20/11/2025

विद्युत् ठेकेदार की फर्म का नाम: -

लाइसेंस संख्या :- **GBN-196**

लाइसेंस श्रेणी :- **A Class**

वैधता का दिनांक :- **31-03-2026**

ठेकेदार के हस्ताक्षर: -
For Ankit Electrical Works

Proprietor

-: घोषणा: -

(उपभोक्ता द्वारा की जाय)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य विद्युत परिषद् लाइसेंस द्वारा विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए निर्धारित शर्तों एवं भारतीय विद्युत नियम, 1956 के प्रावधानों का मेरे द्वारा उचित रूप से पालन किया गया है। मुख्य फ्यूज की अधिकतम क्षमता 1600 एम्पीयर से अधिक नहीं है तथा संस्थापन में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी अथवा ओवर लोडिंग राज्य विद्युत परिषद् लाइसेंस द्वारा अनुज्ञा प्राप्त होने पर ही की जायेगी।

दिनांक: - 20/11/2025

उपभोक्ता का नाम एवं हस्ताक्षर: -

परीक्षण रिपोर्ट

(सप्लायर के प्रतिनिधि द्वारा भरी जायेगी)

विद्युत्तरोधी प्रतिरोध का परिणाम-

- | | <u>फेज-१ व अर्थ</u> | <u>फेज-२ व अर्थ</u> | <u>फेज-३ व अर्थ</u> |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| • फेज व अर्थ के बीच - | <u>फेज-१ व अर्थ</u> | <u>फेज-२ व अर्थ</u> | <u>फेज-३ व अर्थ</u> |
| • तार के बीच - | | | |

विद्युत् संस्थापन में पायी गयी कमियाँ (यदि कोई हो) एवं कमियों को दूर कराने हेतु कृत कार्यवाही: -

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

दिनांक: - _____

प्रदायकर्ता (सप्लायर) के निरीक्षणकर्ता
का नाम एवं हस्ताक्षर:
पदनाम: